

## АНКЕТА №

### обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №39»,

(полное юридическое наименование объекта)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail: 173004 Великий Новгород, ул. Большая Московская д.21А, 63-50-43, факс 66-97-29, madou39@mail.ru  
Ведомственная принадлежность объекта : комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

Вид деятельности \_\_\_\_\_ дошкольное образование

(социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание культурно - досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания)

Форма собственности объекта \_\_\_\_\_ муниципальная

(государственная, муниципальная, ведомственная, частная и т.д.)

Размещение объекта \_\_\_\_\_ отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание, год постройки – 1965, несущие конструкции - железобетон (отдельно стоящее здание, количество этажей (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта), материал несущих конструкций)

Объем предоставляемых услуг : 126 детей дошкольного возраста, 34 сотрудника.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

## 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	+	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	не менее 90 см	
	Знак доступности учреждения			-	установить
	Автостоянка посетителей			-	Нет возможности создать
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	не более 50 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10%	-	Нет возможности создать
	Размер места со специальным знаком	К	350x500см	-	Нет возможности создать
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ширина полосы движения:</li> <li>• указатели направления движения</li> <li>• декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию</li> <li>• места отдыха: через 20 м</li> </ul>	К, О К, О, Г С	не менее 180 см наличие наличие	не менее 180 см - -	установить установить установить
	Открытая лестница:	О	наличие	-	организовать
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• высота подьема ступеней</li> <li>• ширина проступи</li> <li>• поручни на высоте</li> <li>• рельефная тактильная полоса</li> </ul>	О,С О,С С С	не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см	отсутствует	

1	2	3	4	5	6
	перед маршем вверх и вниз (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени		<b>наличие</b>		
	Пандус: • высота подъема • уклон	К, О К К, О	<b>наличие</b> НД - не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12	отсутствует	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте	К О	70 см 85-95см	отсутствует	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетруемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо или входная площадка</b> Высота площадки		норматив не установлен	10 см	
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	<b>не менее 220x220 см</b>	140X150 см	увеличение
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	<b>наличие</b>	-	установить
	Нескользящее покрытие	К, О, С	<b>наличие</b>	-	установить
	Навес	К, О, С	<b>наличие</b>	+	
	<b>Лестница наружная</b>			отсутствует	
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	<b>наличие</b>		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	<b>60 см</b>		
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	<b>наличие</b>		
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	О С О С	<b>наличие 85-95 см не менее 30 см</b>		
	<b>Пандус наружный</b>				
	Ширина марша	К	<b>не менее 100 см</b>	отсутствует	Нет необходимости
	Уклон	К	<b>И/И - не более 1/12</b>		
	Высота одного подъема	К	<b>не более 80 см</b>		

1	2	3	4	5	6
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см		
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см		
	Нескользящее покрытие	К, О	наличие		
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие		
	<b>Тамбур</b>				
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 220x180 см	100X200 см	Для реконструкции возможности нет
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	Распашные 77см 5 см	Для реконструкции возможности нет

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
<b>Коридоры/холлы</b>					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	80 см	Нет возможности для реконструкции
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	-	Нет возможности для реконструкции
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	К, О, С, Г	не менее 1 ед. на этаж	-	Устройство
	<ul style="list-style-type: none"> <li>для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)</li> <li>для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см</li> </ul>	О, К	не менее 1 ед. на этаж	-	Нет возможности для устройства
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	не более 10 см	
<b>Лестница №1 (в зоне оказания услуги)</b>					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, верху и внизу (ширина)	С	60 см	-	устройство
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	окраска
	Поручни с двух сторон: - на высоте	О, С	наличие	-	Установка
	- горизонтальные завершения вверх и внизу с негравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	-	установка
<b>Лестница № 2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)</b>					

1	2	3	4	5	6
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем,верху и внизу (ширина)	С	60 см	-	устройство
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	-	окраска
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	- - -	Установка установка
<b>Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>					
	Кабина: • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	Отсутствует по проекту	Нет возможности для устройства
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-	
	Знак доступности	К, С	наличие	-	
<b>Пандус внутренний к лестнице №</b>					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	Отсутствует по проекту	Нет возможности для устройства
	Уклон	К	И/1 - не более 1/12	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150x150 см	-	
	Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	- - -	
	Пандус переносной	К	наличие	-	приобретение
	Подъемник для инвалидов		наличие	-	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	-	
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	-	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетлируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлены норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок №</b>			Отсутствует по проекту	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см		
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
	<b>Обслуживание в кабинете</b>				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	80 см	Нет возможности для реконструкции
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	не менее 120 см	



1	2	3	4	5	6
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	-	Нет возможности для устройства
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	60-80 см	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	<b>Обслуживание с перемещением по маршруту №</b>				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	не менее 120 см	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	80-110 см	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
	<b>Кабина индивидуального обслуживания №</b>			Отсутствует по проекту	
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180 см		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
	Зал музыкальный	К, О		+	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	-	Нет возможности для определения
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	-	Нет возможности для реконструкции
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	-	оборудовать
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория для инвалидов, которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	<b>Санузел</b>				
	Знак доступности помещения	К, О	<b>наличие</b>	-	установить
	Ширина дверного проема	К	<b>не менее 90 см</b>	55 см	Нет возможности для реконструкции
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	<b>30 см</b>	-	установить
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> <li>• зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)</li> <li>• высота раковины</li> <li>• опорный поручень</li> </ul>	К КО	<b>не менее 130 85 см 75-85 см наличие</b>	-	Нет возможности для реконструкции
	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> <li>• количество кабин</li> <li>• ширина дверного проема</li> <li>• габариты (минимальные глубина ширина)</li> <li>• опорные поручни</li> <li>• зона для кресла-коляски рядом с</li> </ul>	К, О К К	<b>не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее</b>	-	Нет возможности для реконструкции

1	2	3	4	5	6
	унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	К	80x120 см		
	Знак доступности кабины	О	наличие		
	Тактильная направляющая полоса к писуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	К, О	наличие	-	установить
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)	С	30 см	отсутствует по проекту	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносится номера анкетуемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	—	
	Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	не более 160 см - +	Выполнить в соответствии с N

1	2	3	4	5	6
	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	-	установить
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинках санитарно-бытовых помещений	С С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие	- - - -	Установить Установить Установить установить
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной	-	Приобрести и установить
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	-	Приобрести и установить
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие		
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м <sup>2</sup>	С	наличие		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	-	Приобрести и установить
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	-	Приобрести и установить

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

### **на территории объекта:**

Требуется установить: Знак доступности учреждения, указатели направления движения пути к главному (специализированному) входу в здание, декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию. Организовать места отдыха через 20 м

### **на входной группе:**

Увеличить Габариты входной площадки до: ширина 220 см X глубина 220 см. Установить поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см. Установить нескользкое покрытие.

### **на путях передвижения:**

Устроить место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м) для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см). Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем, вверх и вниз, контрастную окраску крайних ступеней. Установить поручни с двух сторон лестничного марша, горизонтальные завершения поручней вверх и вниз с нетравмирующим окончанием. Приобрести пандус переносной.

### **в зоне оказания услуги:**

Оборудовать не менее 1 места для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) в музыкальном зале, Установить знак доступности помещения санузла, тактильную направляющую полосу к санитарной кабине, осязаемую ногой или тростью (ширина 30 см), знак доступности кабины санузла.

### **по средствам информации и коммуникации на объекте:**

Выполнить в соответствии с нормами надписи (высотой не менее 7,5 см). Установить освещённые указатели и пиктограммы, размещённые на высоте не более 200 см, с высотой прописных букв не менее 7,5 см. Установить тактильные средства средства информации о предоставлении услуги (с высотой размещения 60-110 см). Выполнить тактильную маркировку кабинетов приема со стороны ручки, на поручнях лестниц, на кабинах санитарно-бытовых помещений. Установить текстофон (текстовые телефоны), телефон с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, световое текстовое табло для вывода оперативной информации, малогабаритное аудиовизуальное информационно-справочную систему.

Председатель комиссии по обследованию объекта:

Председатель комитета по образованию  
Администрации Великого Новгорода

С.Б.Матвеева

(подпись)

Члены комиссии:

– секретарь комиссии, главный специалист отдела  
материально-технического обеспечения

комитета по образованию Администрации Великого Новгорода Дмитриева Н.П.

– заместитель председателя Думы Новгородской области,  
председатель Новгородской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»;

Афанасьев А.А.

– первый заместитель председателя комитета

по образованию Администрации Великого Новгорода;

Воробьева М.П.

– главный специалист комитет по

образованию Администрации Великого Новгорода;

Дорогова Н.А.

– главный специалист- эксперт отдела

санитарного надзора, регистрации и лицензирования

Роспотребнадзора по Новгородской области;

Степанова О.И.

– заместитель председателя Думы Великого Новгорода;

Филиппова Е.Ф.

– уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области;

Филинкова Е.В.

– врач –методист контроля качества медицинской помощи

и организационно-методического обеспечения.

Чирская М.В.

Руководитель объекта:

Заведующий

Шелепова И.А.

(подпись)

«28» сентября 2012 года